



Trinkwasseruntersuchungsergebnisse der Stadtgemeinde Kindberg

durchgeführt von:

**Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
Institut für Lebensmitteluntersuchung Graz**

nach den Bestimmungen der Trinkwasserverordnung TWV 2001 idgF und den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.

Wasserversorgungs- anlage:	WVA Kindberg			WVA Allerheiligen	WVA Mürzhofen
Wasserart:	Quellwasser Möstlinggraben	Grundwasser Kindtal	Quellwasser Hartergraben	Grundwasser Allerheiligen	Grundwasser Mürzhofen
Parameter	Kindberg (Mischwasser)			Allerheiligen	Mürzhofen
Untersuchungen bis:	06.05.2025			06.05.2025	06.05.2025
Schwankungsbreite von - bis:	von - bis			von - bis	von - bis
Wassertemp. [°C]	7,2 - 9,5			11,9 - 12,5	12,1 - 14,8
pH Wert	7,6			7,4	7,4
Leitfähigkeit [µS/cm]	236 - 374			458	455
KBE bei 22°C [/ml]	0 - 2			2 - 33	5 - 13
KBE bei 37°C [/ml]	0			0 - 5	0
Enterokokken [/250ml]	0			0	0
Coliforme Keime [/250ml]	0			0 - 8	0
Escherichia coli [/250ml]	0			0	0
Gesamthärte [°dH]	7,6 - 11,6			13,8	
Carbonathärte [°dH]	7,4 - 10,4			12,8	
Säurekapazität [mmol/l]	2,6 - 3,4			4,6	
Natrium [mg/l]	2,7 - 7,9			14,6	
Kalium [mg/l]	<1,00 - 1,4			2,0	
Magnesium [mg/l]	8,5 - 13,6			15,3	
Calcium [mg/l]	40,3 - 60,6			72,9	
Chlorid [mg/l]	1,1 - 10			19	
Sulfat [mg/l]	9,0 - 28			30	
Nitrat [mg/l]	4,3 - 5,5			6,3	
Eisen [mg/l]	<0,0300			<0,0300	
Mangan [mg/l]	<0,0100			<0,0100	
Ammonium [mg/l]	<0,040			<0,040	
Nitrit [mg/l]	<0,020			<0,020	
NPCO [mg/l]	0,43 - 0,63			0,31	
Pestizide [µg/l]	Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar laut §6 (2b) der Trinkwasserverordnung idgF			Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar lt. §6 (2b) TWV	

Beurteilung der Trinkwasserproben: Die Wässer entsprechen den mikrobiologischen und chemischen Untersuchungen und
sind als Trinkwasser geeignet.