



Trinkwasseruntersuchungsergebnisse der Stadtgemeinde Kindberg

durchgeführt von:

**Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
Institut für Lebensmitteluntersuchung Graz**

nach den Bestimmungen der Trinkwasserverordnung TWV 2001 idgF. und den Bestimmungen des
Wasserrechtsgesetzes.

Wasserversorgungsanlage:	WVA Allerheiligen		WVA Kindberg		WVA Mürzhofen
	Grundwasser Allerheiligen	Quellwasser Hartergraben	Grundwasser Kindtal	Quellwasser Möstlinggraben	Grundwasser Mürzhofen
Untersuchungen bis:	10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024
Wassertemp. [°C]	10,1	9,3	7,8	7,1	9,6
pH Wert	7,4	7,7	7,6	7,7	7,5
Leitfähigkeit [µS/cm]	503	302	406	261	507
KBE bei 22°C [/ml]	0	0	0	0	0
KBE bei 37°C [/ml]	0	0	0	0	0
Enterokokken [/250ml]	0	0	0	0	0
Coliforme Keime [/250ml]	0	0	0	0	0
Escherichia coli [/250ml]	0	0	0	0	0
Gesamthärte [°dH]	14,1	9,5	12,6	8,3	8,6
Carbonathärte [°dH]	12,4	9,4	11,6	8,3	11,4
Säurekapazität [mmol/l]	4,4	3,4	4,1	3,0	4,07
Natrium [mg/l]	20,7	3,7	9,3	2,4	15,1
Kalium [mg/l]	2,0	1,6	1,5	1,0	2,0
Magnesium [mg/l]	15,7	10,7	14,9	10,6	15,4
Calcium [mg/l]	74,3	50,1	65,1	41,7	71,6
Chlorid [mg/l]	37	3,2	14	<1,0	27,4
Sulfat [mg/l]	30	12	27	9,7	27,0
Nitrat [mg/l]	8,7	5,9	5,4	4,5	8,0
Eisen [mg/l]	<0,0300	<0,0300	<0,0300	<0,0300	<0,0300
Mangan [mg/l]	<0,0100	<0,0100	<0,0100	<0,0100	<0,0100
Ammonium [mg/l]	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,030
Nitrit [mg/l]	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,010
NPCO [mg/l]	0,30	0,31	0,66	0,48	0,3

Beurteilung der Trinkwasserproben: Die Wässer **entsprechen** den mikrobiologischen und chemischen Untersuchungen
und sind **als Trinkwasser geeignet**.