



Trinkwasseruntersuchungsergebnisse der Stadtgemeinde Kindberg

durchgeführt von:

**Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
Institut für Lebensmitteluntersuchung Graz**

nach den Bestimmungen der Trinkwasserverordnung TWV 2001 idgF und den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.

Wasserversorgungs- anlage:	WVA Kindberg			WVA Allerheiligen	WVA Mürzhofen
Wasserart:	Quellwasser Möstlinggraben	Grundwasser Kindtal	Quellwasser Hartergraben	Grundwasser Allerheiligen	Grundwasser Mürzhofen
Parameter	Kindberg (Mischwasser)			Allerheiligen	Mürzhofen
Untersuchungen bis:	05.05.2026			05.05.2026	05.05.2026
Schwankungsbreite von - bis:	von - bis			von - bis	von - bis
Wassertemp. [°C]	6,7 - 12,5			11,6	10,6 - 13,3
pH Wert	7,5 - 7,8			7,4 - 7,5	7,5
Leitfähigkeit [µS/cm]	246 - 372			475 - 476	474 - 477
KBE bei 22°C [/ml]	0 - 25			2	1 - 22
KBE bei 37°C [/ml]	0 - 2			0	1 - 5
Enterokokken [/250ml]	0			0	0
Coliforme Keime [/250ml]	0			0	0
Escherichia coli [/250ml]	0			0	0
Gesamthärte [°dH]	8,2 - 11,8			14,8	
Carbonathärte [°dH]	7,9 - 10,2			12,7	
Säurekapazität [mmol/l]	2,8 - 3,6			4,5	
Natrium [mg/l]	2,4 - 8,2			13,1	
Kalium [mg/l]	<1,0 - 1,6			2,2	
Magnesium [mg/l]	10,6 - 14,1			16,2	
Calcium [mg/l]	39,6 - 60,9			78,8	
Chlorid [mg/l]	<1,0 - 11,0			21	
Sulfat [mg/l]	11 - 26			31	
Nitrat [mg/l]	3,8 - 5,2			7,2	
Eisen [mg/l]	<0,0300			<0,0300	
Mangan [mg/l]	<0,0100			<0,0100	
Ammonium [mg/l]	<0,040			<0,040	
Nitrit [mg/l]	<0,020			<0,020	
NPCO [mg/l]	<0,30 - 0,57			<0,30	
Pestizide [µg/l]	Pesizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar laut §6 (2b) der Trinkwasserverordnung idgF			Pesizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar lt. §6 (2b) TWV	

Beurteilung der Trinkwasserproben: Die Wässer entsprechen den mikrobiologischen und chemischen Untersuchungen und
sind als Trinkwasser geeignet.